Товарищество с ограниченной ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БИН 140 140 022 884 ИИК KZ10 6017 1110 0000 0969 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

010000, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы, Б.Момышұлы д-лы, 12 үй, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

010000, Республика Казахстан
г.Нур-Султан, Пр. Б.Момышулы, д. 12, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

Исх. № 298 от «01» 11 2019 г.

ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан»

В рамках дополнительного соглашения № 141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к договору о государственных закупках услуг по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования № 141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, заключенного между ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» и ТОО «MMS Group», направляем отчет об оказанных услугах за октябрь 2019 года (на казахском и русском языках).

Исполнительный директор **А.Абельдинова**

Исп. Д. Бейсенова
8 7172 95 50 40

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 18513-14
114 бет
2019 жылғы «04» 11
Электрондық құжаттың көшірмесі дұрыс ЭЦҚ-ны тексерудің оң нәтижесі анықталды 4

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ТОО «MMS Group»
_____ А.Абельдинова
«01» ноября 2019 г.

Отчет об оказанных услугах за октябрь

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** *(наименование организации)* **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** *(номер и дата договора)*

Объект: **Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование** *(наименование объекта, на котором проводились работы)* **Заявка №** **б/н** *(номер заявки)*

Время и дата начала работ: *(время начала работ)* **«01» октября 2019 г.** *(дата начала работ)*

Время и дата окончания работ: *(время окончания работ)* **«31» октября 2019 г.** *(дата окончания работ)*

В период с 01 октября по 31 октября 2019 года, в соответствии с дополнительным соглашением № 141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года проведены следующие виды работ:

1. Обращение за технической поддержкой. За отчетный период в Service Desk Исполнителя обращений за технической поддержкой не поступало.

2. Аварийно-восстановительные работы. За отчетный период обращений на проведение аварийно-восстановительных работ не поступало.

3. Техническое обслуживание (ТО) Пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования:

3.1. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 07 октября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.2. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 14 октября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.3. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 21 октября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.4. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 28 октября 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

Представители Поставщика:

Аккаунт-менеджер	Бейсенова Д.А.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*

Представители Заказчика:

Директор ДВА	Джамбулов Э.Б.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*
Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*

БЕКІТЕМІН

«MMS Group» ЖШС

Атқарушы директоры

_____ А.Абельдинова

«01» қараша 2019 ж.

Қазан айында көрсетілген қызметтер бойынша есеп

Тапсырыс беруші **«ҚР Ұлттық экономика министрлігі » ММ** (ұйымның атауы) **Келісім шарт** **17.10.2019 ж. 141040004944/190086/01 қосымша келісім** (келісім-шарт номері және күні)

Нысан: **Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтар** (жұмыстар жүргізілген объектінің атауы) **Өтінім №** **номерсіз** (өтінім номері)

Жұмыстың басталу уақыты мен күні: **«01»** **қазан** **2019 ж.**
(жұмыстың басталу уақыты) (жұмыстың басталу күні)

Жұмыстың аяқталу уақыты мен күні: **«31»** **қазан** **2019 ж.**
(жұмыстың аяқталу уақыты) (жұмыстың аяқталу күні)

2019 жылғы 24 мамырдағы № 141040004944/190086/00 келісім шартқа сәйкес 2019 жылғы 17 қазандағы № 141040004944/190086/01 қосымша келісім бойынша 2019 жылғы 01 қазан мен 31 қазан аралығында келесі жұмыстар жүргізілді:

1. Техникалық қолдау көрсетуге өтініш жасау. Жеткізушінің Service Desk қызметіне есеп беру аралығында техникалық қолдау көрсетуге өтініш түскен жоқ.

2. Авариялық-оңалту жұмыстары. Есеп беру аралығында авариялық-оңалту жұмыстарына өтініш түскен жоқ

3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету:

3.1. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 07 қазан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.2. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 14 қазан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 21 қазан 2019 ж.

Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.4. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 28 қазан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

Жеткізуші өкілі:

Аккаунт-менеджер	Бейсенова Д.А.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*

Тапсырыс беруші өкілі:

ІӘД директоры	Жамбылов Э.Б.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*
ІӘД АЖСБ басшысы	Умуртаева Д.Б.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*

№ 19

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 07 октября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт менеджера– Бейсеновой Д.А., с другой стороны, в соответствии с Технической спецификацией к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 07.10.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика
Руководитель УСИС ДВА
_____Д. Умуртаева

от Поставщика
Аккаунт менеджер
_____Д.Бейсенова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик ГУ «Министерство национальной экономики РК» (наименование организации) **Договор №** №141040004944/190086/00 от 24.05.2019 г. (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** 16576 (номер заявки)

Время и дата начала работ: 10:30 (время начала работ) «07» октября 2019 г. (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: 11:00 (время окончания работ) «07» октября 2019 г. (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		07.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		07.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		07.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 20

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 14 октября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт менеджера– Бейсеновой Д.А., с другой стороны, в соответствии с Технической спецификацией к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 14.10.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт менеджер
_____Д. Умуртаева	_____Д.Бейсенова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик ГУ «Министерство национальной экономики РК» (*наименование организации*) **Договор №** №141040004944/190086/00 от 24.05.2019 г. (*номер и дата договора*)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (*наименование объекта, на котором проводились работы*) **Заявка №** 16667 (*номер заявки*)

Время и дата начала работ: 10:30 (*время начала работ*) «14» октября 2019 г. (*дата начала работ*)

Время и дата окончания работ: 11:00 (*время окончания работ*) «14» октября 2019 г. (*дата окончания работ*)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		14.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		14.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		14.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 21

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 21 октября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт менеджера– Бейсеновой Д.А., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 21.10.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт менеджер
_____Д. Умуртаева	_____Д.Бейсенова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик ГУ «Министерство национальной экономики РК» (наименование организации) **Договор №** Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г. (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** 16748 (номер заявки)

Время и дата начала работ: 10:30 (время начала работ) «21» октября 2019 г. (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: 11:00 (время окончания работ) «21» октября 2019 г. (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		21.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		21.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		21.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 22

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 28 октября 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт менеджера– Бейсеновой Д.А., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 28.10.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт менеджер
_____Д. Умуртаева	_____Д.Бейсенова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик ГУ «Министерство национальной экономики РК» (наименование организации) **Договор №** Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г. (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** 16866 (номер заявки)

Время и дата начала работ: 10:30 (время начала работ) «28» октября (дата начала работ) 2019 г.

Время и дата окончания работ: 11:00 (время окончания работ) «28» октября (дата окончания работ) 2019 г.

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе;	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи»;	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания;	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков;	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки;	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок;	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		28.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		28.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		28.10.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*