СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
		Скважина, шт	1		
1	ГОСТ 632-80	Трубы обсадные стальные			
		Д168х8,9мм, м	35	35,1	
2		Фильтр: перфорированная труба			
		Д 168х8,9мм с подкладными			
		стержнями, проволочной обмот-			
		кой и опайкой сеткой из			
		нержавеющей стали	5		
3		Сетка латунная галунного			
		плетения № 24, $м^2$	2.8		
4		Гравийная смесь, $м^3$	0,25		

Спецификация дана для одной скважины. Всего-3.

Герметизированный оголовок учтен в ТП РК 1-12 ВС СКВ (IIIА)-2009.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Потякин			09.18
Н. контр.		Потякин			09.18
Разработал		Ли			09.18

68/15-10-2018-1-НВ

Строительство распределительных сетей водоснабжения села Успеновка, села Придорожное Федоровского района Костанайской области

Эксплуатационные скважины питьевой воды

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Спецификация

ТОО "СпецСтрой Согласование" г.Актобе

Формат А 3