ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Желтоқсан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№ 05-06/5844
от 18.11.2019 г.

ТОО "БРО LTD"
Акмолинская область, Целиноградский
район, с. Косшы Республика 18Б

На ваше обращение от 31.10.2019г. № 57541

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение в отношении ГКП на ПХВ "Алматы Су" при осуществлении государственных закупок способом конкурса № 3624937-1 «Задвижки в комплекте с фланцами и метизами с электроприводом», сообщает следующее:

В соответствии с п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок.

В соответствии с п.2 ст.21 Закона, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг.

Технической спецификацией заказчика предусмотрены описания и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров такие как:

- *Направляющие клина из нейлона* – для уменьшения износа клина и удобства эксплуатации.

- Клин полностью вулканизирован резиновым уплотнением, годным для питьевой воды и имеет внизу *два выраженых бортика (две уплотняющие линии, которые намного толще общего покрытия клина)* с каждой стороны по периметру, каждый из которых гарантирует полностью герметичное закрытие задвижки.

- Для надежного обеспечения герметичности узел уплотнений на штоке содержит *не менее трех кольцевых уплотнений из EPDM/NBR внутри гайки*

(между гайкой и штоком), как минимум по одному между штоком и корпусом, гайкой и корпусом.

- *Две нейлоновые шайбы*, обеспечивающие фиксацию штока в вертикальной плоскости с возможностью его легкого кручения.

Также, в технической спецификации заказчика установлены требования к потенциальным поставщикам в части наличия иллюстрации/чертежи задвижки, на которых должны быть видны все выше указанные преимущества описанной конструкции с обязательной деталировкой по материалам

Однако, потенциальным поставщиком ТОО "БРО LTD" иллюстрации/чертежи задвижки, на которых должны быть видны все вышеуказанные преимущества описанной конструкции с обязательной деталировкой по материалам представлены не в полном объеме, т.е где описания функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, отсутствуют вышеуказанные требования закупаемых товаров.

Более того, контролем обоснованности неправомерного допуска к конкурсу потенциальных поставщиков ТОО «КумБель Компаниясы», ТОО «Экрос Строй Монтаж КЗ» нарушение не установлено.

В силу изложенного, доводы, изложенные в вашем обращение, не подтвердились.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона и статьи 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе.

Заместитель руководителя **Е.Байғалық**

исп: Б. Торхашов
тел: 279-40-89