Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)
Газоснабжение жилого массива в Северо-Восточной части города Уральск ЗКО

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1417	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	1417	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	1417	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 150 мм	шт	2	задвижка стальная фланцевая
	d = 200 мм	шт	1	задвижка стальная фланцевая
	d = 100 мм	шт	2	задвижка стальная фланцевая
	d = 80 мм	шт	1	задвижка стальная фланцевая
7	Кран проходной d =150	шт	1	шаровый стальной под приварку

				стандартнопроходной
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	2	РДГ 80В (компоненты ГРПШ-15-2ВУ1-С)
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба ПЭ 100	ПЭ 100 SDR 11 толщина стенки 20,5 мм	полиэтилен	Ø225х20,5	34 м	
2	труба ПЭ 100	ПЭ 100 SDR 11 толщина стенки 14,8 мм	полиэтилен	Ø160х14,8	628 м	
3	труба ПЭ 100	ПЭ 100 SDR 11 толщина стенки 10 мм	полиэтилен	Ø110х10	721 м	
4	труба ПЭ 100	ПЭ 100 SDR 11 толщина стенки 6,8 мм	полиэтилен	Ø75х6,8	20 м	
5	Труба стальная	Стальная электросварная прямошовная, толщина стенки 4,5 мм	сталь	Ø 159х4,5	14 м	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: и.о. руководителя отдела Исманов А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Шапкенов А.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)