Түркістан облысы
Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
«Отдел архитектуры и градостроительства»
акимата города Туркестан
Туркестанская область

Есепке алу туралы
хабарлама

Түркістан қаласы әкімдігінің "Сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі Объектіні пайдалануға қабылдау актілерін жүргізу және есепке алу тәртібіне негізделе, Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдесіндегі №242 заңы, 75-1-бабына сәйкес, Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар тапсырыс берушінің құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларында айқындалған рәсімдерді сақтауын салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізді.

Тексеру нәтижесіне сәйкес, **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесінің, Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы III-кезең (ГРП9, 10, 11) жаңадан салу құрылысының** объектіні пайдалануға қабылдау актісі **17.07.2019 жылғы №60** нөмірімен есепке алынғандығын хабарлаймын.

Орындаған: Г.Касымова
тел.8(72533)3-24-41

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «___» шілде

Тапсырыс беруші **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ басшысы М.Таңғатаров 161200, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Мусабекова көшесі №2А**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2019 жылғы «08» шілде, «Комби-Строй-1» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/у, «Нұрай» комплексі, лицензия №13012024 2013 жылғы 24 мамырда**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

б) қосалқы мердігер ұйымдар: жоқ

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атынан жүзеге асырды;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2019 жылғы «10» шілде, «Улмад» ЖШС, РК Шымкент қаласы Қонаева 39, техникалық қадағалаушы сараншы Тилавбаев А.Э. аттестат KZ06VJE00021720; KZ33VJE00021719 28.12.2016ж.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2019 жылғы «10» шілде, «JeR Group» ЖШС, директоры В.Цихашев сарапшы Губайдулин О.Х. 04.03.2019 жылғы № 2-П бұйрық** негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, мекенжайы бойынша Түркістан қаласында орналасқан.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы III-кезең (ГРП9, 10, 11)», жаңадан салу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **Түркістан қаласы әкімдігінің жер учаскесін беру туралы 16.10.2017 жылғы №1615 шешімі** (шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім шығарған органның атауы

Мемлекеттік акті: 19-307-030-1896; 19-307-161-2340; 19-307-031-3120;

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 05.03.2019ж № KZ96REA00122331 талоны.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ, 28.12.2017ж. №223 бұйрықпен** бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«JeR Group» ЖШС, 17-2016

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Мемсараптама» РМК оңтүстік өңірі бойынша филиалының 2017 жылғы 20 желтоқсанда бекітілген № 19-0475/17 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **наурыз 2019**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **шілде 2019**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **4,1** ай;

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6,1** ай;

нақты **4,1** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік сағаттық шығысы	м3/сағ	6761,62		6761,62	
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	22205,069		22205,069	
Орта қысымды газ жүйеснідегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	7619		7619	
Орта қысымды газ жүйеснідегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	58625		58625	
ГРПШ-6	дана	168		168	
ГРПШ-10	дана	1329		1329	
ГРПШ-04-1У1	дана	4		4	
Қосылатын үйлер саны	дана	2954		2954	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады
- Газопроводы среднего давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 диаметром 250х22,7; 225х20,5; 200х18,2; 180х16,4; 160х14,6; 125х11,4; 110х10,0; 90х8,2; 63х5,8 мм;
-надземными (после выхода из земли) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 -91 диаметром 219х4,0; 108х4,0; 76х3,0; 57х3,0 мм
- ГРПШ -04-1У1 с одним регулятором давления газа РДНК-400М;
-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **893018,549** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **666804,448** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **81062,2** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **823708,1** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **812481,6** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **81062,2** мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОКО, Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы III-кезең (ГРП9, 10, 11)
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Тангатаров М.А**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Тайманов А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Цихашев В.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Муталиев М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
Газопровод			
1	Подземных полиэтиленовых (общая протяженность)	м	48512
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 63х5,8	м	40429
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 90х8,2	м	2981
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 110х10	м	1462
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 125х11,4	м	2370
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 160х14,6	м	281
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 180х16,4	м	287
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 200х18,2	м	196
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 225х20,5	м	181
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR11 – 250х22,7	м	325
2	Надземных стальных (общая протяженность)	м	7619
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107505-80	м	6847
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107505-80	м	769
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 107505-80	м	1
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 107505-80	м	2
3	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ	шт	1501
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) с регулятором давления газа РДГК-10	шт	168
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) с регулятором давления газа РДГК-10	шт	1329
	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-04-1У1 с регулятором давления газа РДНК-400М без узла учета газа	шт	4
4	Задвижки d =	шт	18
	d =50 мм	шт	15
	d =50 мм	шт	3
5	Кран шаровой d =	шт	1585
	d =125 мм	шт	2
	d =110 мм	шт	1
	d =90 мм	шт	7
	d =63 мм	шт	78
	d =25 мм	шт	1497
6	Тройники	шт	1299
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d250 с ЗН	шт	1
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d180 с ЗН	шт	1
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d125 с ЗН	шт	2
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90 с ЗН	шт	4
	Тройник равнопроходной SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН	шт	1175

	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d110/63 с ЭН	шт	33
	Тройник не равнопроходной SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЭН	шт	83
7	Патрубок-накладка	шт	49
	Патрубок-накладка 250/63	шт	3
	Патрубок-накладка 225/63	шт	2
	Патрубок-накладка 200/63	шт	2
	Патрубок-накладка 180/63	шт	2
	Патрубок-накладка 160/63	шт	3
	Патрубок-накладка 125/63	шт	37
8	Переход	шт	27
	Переход SDR11 ПЭ100 d250/225 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d250/180 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d250/200 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d200/180 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d180/160 с ЭН	шт	2
	Переход SDR11 ПЭ100 d180/125 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d160/125 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d160/90 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d125/110 с ЭН	шт	4
	Переход SDR11 ПЭ100 d125/63 с ЭН	шт	1
	Переход SDR11 ПЭ100 d110/90 с ЭН	шт	4
	Переход SDR11 ПЭ100 d90/63 с ЭН	шт	9
9	Муфты	шт	54
	Муфта SDR11 ПЭ100 d250 с ЭН	шт	2
	Муфта SDR11 ПЭ100 d225 с ЭН	шт	2
	Муфта SDR11 ПЭ100 d200 с ЭН	шт	2
	Муфта SDR11 ПЭ100 d180 с ЭН	шт	5
	Муфта SDR11 ПЭ100 d160 с ЭН	шт	4
	Муфта SDR11 ПЭ100 d125 с ЭН	шт	7
	Муфта SDR11 ПЭ100 d110 с ЭН	шт	8
	Муфта SDR11 ПЭ100 d90 с ЭН	шт	14
	Муфта SDR11 ПЭ100 d63 с ЭН	шт	10
10	Отводы	шт	147
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d250 с ЭН	шт	2
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d125 с ЭН	шт	6
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d110 с ЭН	шт	1
	Отвод 45град. SDR11 ПЭ100 d110 с ЭН	шт	2
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d90 с ЭН	шт	7
	Отвод 90град. SDR11 ПЭ100 d63 с ЭН	шт	127
	Отвод 45град. SDR11 ПЭ100 d63 с ЭН	шт	2
11	Заглушки	шт	8
	Заглушка SDR11 ПЭ100 d63 с ЭН	шт	8

Тапсырыс беруші **Тангатаров М.А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Цихашев В.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.