Товарищество с ограниченной ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БИН 140 140 022 884 ИИК KZ10 6017 1110 0000 0969 в АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

010000, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ-сы, Б.Момышұлы д-лы, 12 үй, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

010000, Республика Казахстан
г.Нур-Султан, Пр. Б.Момышулы, д. 12, 462
тел. 8 (7172) 95-50-40

Исх. № 349 от «24» 12 2019 г.

ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан»

В рамках дополнительного соглашения № 141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к договору о государственных закупках услуг по техническому обслуживанию пожарной /охранной сигнализации/систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования № 141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, заключенного между ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» и ТОО «MMS Group», направляем отчет об оказанных услугах за декабрь 2019 года (на казахском и русском языках).

Исполнительный директор **А. Абельдинова**

1083-52
25.12.19

Исп. А. Аблезова
8 7172 95 50 40

9001 14001 27001

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ТОО «MMS Group»

_____ А.Абельдинова

«24» декабря 2019 г.

Отчет об оказанных услугах за декабрь

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: **Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование** (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **б/н** (номер заявки)

Время и дата начала работ: (время начала работ) **«01» декабря 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: (время окончания работ) **«24» декабря 2019 г.** (дата окончания работ)

В период с 01 декабря по 24 декабря 2019 года, в соответствии с дополнительным соглашением № 141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года проведены следующие виды работ:

1. Обращение за технической поддержкой. За отчетный период в Service Desk Исполнителя обращений за технической поддержкой не поступало.

2. Аварийно-восстановительные работы. За отчетный период обращений на проведение аварийно-восстановительных работ не поступало.

3. Техническое обслуживание (ТО) Пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования:

3.1. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 03 декабря 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.2. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 9 декабря 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.3. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 13 декабря 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.4. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 18 декабря 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.5. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 23 декабря 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

3.6. Еженедельное ТО устройств пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдение и аналогичного оборудования. Дата проведения: 30 декабря 2019 г. После проведения ТО был предоставлен отчет на 2 листах.

Представители Поставщика:

Аккаунт-менеджер	Аблезова А.С.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*

Представители Заказчика:

Директор ДВА	Джамбулов Э.Б.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*
Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.	
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*

БЕКІТЕМІН

«MMS Group» ЖШС

Атқарушы директоры

_____ А.Абельдинова

«24» желтоқсан 2019 ж.

Желтоқсан айында көрсетілген қызметтер бойынша есеп

Тапсырыс беруші	**«ҚР Ұлттық экономика министрлігі » ММ** *(ұйымның атауы)*	**Келісім шарт**	**17.10.2019 ж. 141040004944/190086/01 қосымша келісім** *(келісім-шарт номері және күні)*
Нысан:	**Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтар** *(жұмыстар жүргізілген объектінің атауы)*	**Өтінім №**	**номерсіз** *(өтінім номері)*

Жұмыстың басталу уақыты мен күні: **«01» желтоқсан 2019 ж.**
(жұмыстың басталу уақыты) *(жұмыстың басталу күні)*

Жұмыстың аяқталу уақыты мен күні: **«24» желтоқсан 2019 ж.**
(жұмыстың аяқталу уақыты) *(жұмыстың аяқталу күні)*

2019 жылғы 24 мамырдағы № 141040004944/190086/00 келісім шартқа сәйкес 2019 жылғы 17 қазандағы № 141040004944/190086/01 қосымша келісім бойынша 2019 жылғы 01 желтоқсан мен 24 желтоқсан аралығында келесі жұмыстар жүргізілді:

1. Техникалық қолдау көрсетуге өтініш жасау. Жеткізушінің Service Desk қызметіне есеп беру аралығында техникалық қолдау көрсетуге өтініш түскен жоқ.

2. Авариялық-оңалту жұмыстары. Есеп беру аралығында авариялық-оңалту жұмыстарына өтініш түскен жоқ

3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық қызмет көрсету:

3.1. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 03 желтоқсан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.2. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 09 желтоқсан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.3. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 13 желтоқсан а 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.4. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 18 желтоқсан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.5. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 23 желтоқсан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

3.6. Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас жабдықтарға техникалық бақылау жүргізу. Орындалған күні: 30 желтоқсан 2019 ж. Техникалық бақылау жұмыстары жүргізілгеннен кейін 2 бет көлемінде есеп ұсынылды.

Жеткізуші өкілі:

Аккаунт-менеджер	Аблезова А.С.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*

Тапсырыс беруші өкілі:

ІӘД директоры	Жамбылов Э.Б.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*
ІӘД АЖСБ басшысы	Умуртаева Д.Б.	
(лауазымы)	*(Аты-жөні)*	*(қолы)*

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17319** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«03» декабря 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«03» декабря 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе.	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи».	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания.	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков.	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки.	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок.	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		03.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		03.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		03.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 27

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 03 декабря 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 03.12.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт-менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17393** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«09» декабря 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«09» декабря 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе.	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи».	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания.	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков.	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки.	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок.	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 еа, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		09.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		09.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		09.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 28

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 09 декабря 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 09.12.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт-менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17451** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«13» декабря 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«13» декабря 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе.	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи».	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания.	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков.	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки.	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок.	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		13.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		13.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		13.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 29

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 13 декабря 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 13.12.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт-менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17465** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«18» декабря 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«18» декабря 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе.	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи».	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания.	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков.	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки.	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок.	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		18.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		18.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		18.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 30

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 18 декабря 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 18.12.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт-менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова

Отчет о проведении технического обслуживания

Заказчик **ГУ «Министерство национальной экономики РК»** (наименование организации) **Договор №** **Дополнительное соглашение №141040004944/190086/01 от 17.10.2019 г.** (номер и дата договора)

Объект: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдение и аналогичное оборудование (наименование объекта, на котором проводились работы) **Заявка №** **17535** (номер заявки)

Время и дата начала работ: **10:30** (время начала работ) **«23» декабря 2019 г.** (дата начала работ)

Время и дата окончания работ: **11:00** (время окончания работ) **«23» декабря 2019 г.** (дата окончания работ)

Заявка: Необходимо провести еженедельное техническое обслуживание пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования ГУ «Министерство национальной экономики РК».

Результаты: на оборудовании пожарной/охранной сигнализации/ системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, установленного в помещении ГУ «Министерство национальной экономики РК»:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Прибор приемно-контрольного управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения «С2000-АСПТ, в том числе звуковые оповещатели»	1
2	Датчик оповещения системы пожаротушения	комплект
3	Газовые баллоны с огнетушащим веществом Хладон HFC 227ea	4
4	Панель оповещения «Газ, не входи!»	1

Проведены следующие работы:

№	Наименование	Результат
1.	Проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе.	Произведена проверка выпускных насадок на распределительном трубопроводе. Замечаний нет.
2.	Проверка состояния панели «Газ, не входи».	Произведена проверка состояния панели «Газ, не входи». Замечаний нет.
3.	Проверка основного и контрольного электрического питания.	Произведена проверка основного и контрольного электрического питания. Замечаний нет.
4.	Проверка расположения датчиков.	Произведена проверка расположения датчиков. Замечаний нет.
5.	Проверка аварийной остановки.	Произведена проверка аварийной остановки. Замечаний нет.
6.	Проверка программных установок.	Произведена проверка программных установок. Замечаний нет.

№	Наименование	Результат
7.	Проверка клапана с манометром;	Произведена проверка клапана с манометром. Замечаний нет.
8.	Проверка резервного источника питания;	Произведена проверка резервного источника питания. Замечаний нет.
9.	Проверка звуковых оповещателей;	Произведена проверка звуковых оповещателей. Замечаний нет.
10.	Проверка и при необходимости заправка 4-х и 1-го запасного баллона огнетушащим веществом Хладон HFC 227 ea, либо его аналогом соответствующий установленным нормам пожарной безопасности (заправка баллонов огнетушащим веществом входит в стоимость оказанной услуги). Давление в баллонах должно соответствовать установленным нормам.	Произведена проверка давления в баллонах с огнетушащим веществом. Давление в одном баллоне в пределах допустимого значения.

Вывод: Пожарная/охранная сигнализация/система тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования находятся в рабочем состоянии.

Представители Поставщика:

Инженер	Попов Д.А.		23.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

Представители Заказчика:

Руководитель УСИС ДВА	Умуртаева Д.Б.		23.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*
Главный эксперт УСИС ДВА	Жунусбеков Г.С.		23.12.2019г.
(должность)	*(ФИО)*	*(подпись)*	*(дата)*

№ 31

Протокол проверки
состояния работоспособности пожарной/охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Министерства национальной экономики РК

г. Нур-Султан 23 декабря 2019 года

Мы, ниже подписавшиеся, **Заказчик** – ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» в лице руководителя управления сопровождения информационных систем ДВА – Умуртаевой Д.Б., с одной стороны, и **Поставщик** – ТОО «MMS Group» в лице аккаунт-менеджера– Аблезовой А.С., с другой стороны, в соответствии с технической спецификацией к дополнительному соглашению №141040004944/190086/01 от 17 октября 2019 года к Договору №141040004944/190086/00 от 24 мая 2019 года, составили настоящий протокол о следующем:

1. проведены плановые проверки по работоспособности пожарной/ охранной сигнализации/системы тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования. Результаты проверки указаны в отчете о проведении технического облуживания. Отчет от 23.12.2019 г. на двух листах прилагается.

от Заказчика	**от Поставщика**
Руководитель УСИС ДВА	Аккаунт-менеджер
_____Д. Умуртаева	_____А. Аблезова