УТВЕРЖДАЮ
И.о акима города Тараза
Астаев Е.К.
№ 357-р 30.09.09

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» сентября 2009г. г. Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Тараза

от «30» сентября 2009г. № 357-р

Распоряжением акима города Тараза

Комиссия в составе:

председатель: **Быкыбаев Ермек Быкыбаевич-** заместитель акима города Тараз;

заместитель председателя комиссии - **Жорабеков Саисызбай,** начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области;

члены комиссии:

заказчик; **Жорабеков Марат Бакытович** - начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

представитель местного исполнительного органа; **Усен Бауыржан Дуйсенович** - советник акима города Тараза по строительству

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Бекежанов Илияс Тургынбекович - начальник ГУ «отдела архитектуры и градостительства акимата города Тараза»

эксплуатационной организации; **Тамаев Керимхан Сарсенбаевич -** начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза»

Оспанбеков Тлеухан Оспанбекович –реабилитационный управляющий ГКП «Тараз-су»

генподрядчик; **Байдилдаев Муслим Ануарович – директор ТОО «Тиберда»**

генпроектировщик; **Дихамбаев Нуржан Абитханович** – начальник ПТО «Тараз-су»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчик (подрядчик совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

предъявленный к приемке в эксплуатацию объект **«Реконструкция водопроводной сети по массиву «Дальняя Карасу» в городе Таразе»**

2. Строительство осуществлено **генеральным подрядчиком ТОО «Тиберда»**

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ПТО «Тараз-су»**

4. Исходные данные для проектирования;

Проектом предусматривается прокладка новой водопроводной сети взамен изношенной. С подключением к существующей. Сет водопровод запроектирована из труб ВЧШГ – высокопрочных чугунных с шаровидным графитом диаметром 100-200 мм ISO 2531-1998.

Рельеф территории, относительно, спокойный и ровный. По классификации грунтов в разрезе трассы выделено два инженерно – геологических элемента: первый – суглинок просадочный мощностью от 0,0 до 0,8 м, второй –галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30% вскрытой мощностью от 0,8 до 1,9 м.

Подземные воды в период изысканий не вскрыты до глубины 1,0...0,8 м от поверхности земли. Весеннее – летний период-высокое стояние УПВ, осеннее – зимний период- низкое стояние УПВ.

Грунты по содержанию водорасворимых сульфатов (SO_4^{2-}=1200 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются среднеагрессивными. По содержанию водорастворимых хлоридов (Cl^-= 115....872 мг/мк) грунты являются слабоагрессивными для железобетонных конструкций.

Нормативная глубина промерзания для суглинка – 79 см. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.

Протяженность коллектора -2,528 км;

5. Строительство осуществлялось по проектно-сметной документации, **утвержденной государственной экспертизой №08-218/09 от 14.04.09г.**

6. Проектно-сметная документация утверждена **приказом начальника отдела ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» № 96 от 3.06.2009г.**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работы июнь 2009 года, окончание работ сентябрь 2009 года.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация, исполнительная техническая документация, акты скрытых работ.**

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекту и требованиям СНиП.** характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

11. Обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту.
12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **29 780,88 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **24 330,87 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря
14. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию – **29 700 000 тенге.**
15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **хорошее**
архитектурно-строительных (включая объемно - планировочное и по применению материалов и конструкций) **хорошее**

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция водопроводной сети по массиву «Дальняя Карасу» в городе Таразе»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Быкыбаев Е.Б.**
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Жорабеков С.Ж.**

_____ **Жорабеков М.Б.**

_____ **Усен Б.Д.**

_____ **Тамаев. К.С.**

_____ **Бекежанов И.Т.**

_____ **Оспанбеков Т.О.**

_____ **Байдилдаев М.А.**

_____ **Дихамбаев Н.А.**