УТВЕРЖДАЮ
И.о акима города Тараза
Аутаев Е.К.
_____
№360-р 30.09.09

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» сентября 2009г. г. Тараз

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Тараза

от «30» сентября 2009г. №359-р

Распоряжением акима города Тараза

Комиссия в составе:

председатель: **Быкыбаев Ермек Быкыбаевич-** заместитель акима города Тараз;

заместитель председателя комиссии - **Жорабеков Сансызбай,** начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области;

члены комиссии:

заказчик; **Жорабеков Марат Бакытович** - начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

представитель местного исполнительного органа; **Усен Бауыржан Дуйсенович** - советник акима города Тараза по строительству

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Бекежанов Илияс Тургынбекович - начальник ГУ «отдела архитектуры и градострительства акимата города Тараза»

эксплуатационной организации; **Тамаев Керимхан Сарсенбаевич -** начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза»

Оспанбеков Тлеухан Оспанбекович –реабилитационный управляющий ГКП «Тараз-су»

генподрядчик; **Байдилдаев Муслим Ануарович – директор ТОО «Тиберда»**

генпроектировщик; **Дихамбаев Нуржан Абитханович** – начальник ПТО «Тараз-су»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчик (подрядчик совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

предъявленный к приемке в эксплуатацию объект **«Реконструкция участка канализационного обводного коллектора в конце ул. Аскарова в городе Таразе»**

2. Строительство осуществлено **генеральным подрядчиком ТОО «Тиберда»**

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ПТО «Тараз-су»**

4. Исходные данные для проектирования;

Рельеф территории, относительно, спокойный и ровный. По классификации грунтов в разрезе трассы выделено два инженерно – геологических элемента: первый – суглинок просадочный мощностью от 0,0 до 0,8 м, второй –галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 30% вскрытой мощностью от 0,8 до 1,9 м.

Подземные воды в период изысканий не вскрыты до глубины 2,5 м от поверхности земли. Возможно максимальный УПВ будет находиться на глубине 3,5 м от поверхности земли.

Грунты по содержанию водорасворимых сульфатов (SO_4^{2-}=1200 мг/кг) для бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 являются среднеагрессивными. По содержанию водорастворимых хлоридов (Cl^-=610 мг/мк) грунты являются слабоагрессивными для железобетонных конструкций.

Нормативная глубина промерзания для суглинка – 79 см. для галечника – 103см. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – вторая.

Протяженность коллектора -0,188 км;

5. Строительство осуществлялось по проектно-сметной документации, **утвержденной государственной экспертизой №08-229/09 от 21.04.09г.**

6. Проектно-сметная документация утверждена **приказом начальника отдела ГУ «Отдел строительства акимата города Тараза» № 95 от 3.06.2009г.**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работы июня 2009 года, окончание работ сентября 2009 года.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация, исполнительная техническая документация, акты скрытых работ.**

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекту и требованиям СНиП.** характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

11. Обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту.

12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **8 288,50 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **6 577,30 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря

14. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию – **8 200 000 тенге.**

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **хорошее**

архитектурно-строительных (включая объемно - планировочное и по применению материалов и конструкций) **хорошее**

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция участка канализационного обводного коллектора в конце ул. Аскарова в городе Таразе»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Быкыбаев Е.Б.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Жорабеков С.Ж.**

_____ **Жорабеков М.Б.**

_____ **Усен Б.Д.**

_____ **Тамаев. К.С.**

_____ **Бекежанов И.Т.**

_____ **Оспанбеков Т.О.**

_____ **Байдилдаев М.А.**

_____ **Дихамбаев Н.А.**