«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по
административно
хозяйственной работе
Каз НПУ имени Абая

_____ Т.Т. Едилбаев

«30» декабря 2013 г.

Заказчик: РГП Каз.НПУ им.Абая, г.Алматы
Подрядчик: ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Акт
Сдачи-приемки выполненных работ:

Установка пожарной сигнализации в учебном корпусе №7 – договор №12/3/25 от 26.12.2012г.

Комиссия, созданная на основании приказа №12.04/19-147
от 15.06. 2012 года, в составе:

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Исмагилов А. – Инженер по пожарно-охранной сигнализации
Рзакулиева Е.Е. – Заведующая учебным корпусом №7

и **Представитель подрядчика:**

Омаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

произвели осмотр по выполнению объемов работ по объекту: «Установка пожарной сигнализации в учебном корпусе №7»

Работы выполнены в соответствии с дефектным актом и договором №12/3/25 от 26.12.2012 г., срок выполнения работ – в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Заключение комиссии:
Признать, предъявленные к приемке работы, выполненными.

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела

Пак В.А.. – Главный энергетик

Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р

Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р

Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ

Капанов Е.К. – Инженер сантехник

Исмагилов А. – Инженер по пожарно-охранной сигнализации

Рзакулиева Е.Е. – Заведующая учебным корпусом №7

и **Представитель подрядчика:**

Омаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Многопрофильная компания «Достар» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по
административно
хозяйственной работе
Каз НПУ имени Абая

_____ Т.Т. Едилбаев

«30» декабря 2013 г.

Заказчик: РГП Каз.НПУ им.Абая, г.Алматы
Подрядчик: ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Акт
Сдачи-приемки выполненных работ:

Установка вентиляционного оборудования в архивном помещении учебного корпуса №3 – Договор №12/3/25 от 26.12.2012г.

Комиссия, созданная на основании приказа №12.04/19-147
от 15.06. 2012 года, в составе:

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела
Пак В.А.. – Главный энергетик
Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р
Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р
Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ
Капанов Е.К. – Инженер сантехник
Исмагилов А. – Инженер по пожарно-охранной сигнализации
Мухаметрахимова Г.Р – Заведующая учебным корпусом №3

и **Представитель подрядчика:**

Омаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

произвели осмотр по выполнению объемов работ по объекту: «Установка вентиляционного оборудования в архивном помещении учебного корпуса №3»

Работы выполнены в соответствии с дефектным актом и договором №12/3/25 от 26.12.2012 г., срок выполнения работ – в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

Заключение комиссии:
Признать, предъявленные к приемке работы, выполненными.

Председатель:

Хайруллаев С.Д. –Начальник АХУ

Члены комиссии:

Алина Ж.К. – Начальник хоз.отдела

Пак В.А.. – Главный энергетик

Салмаков Д.К. – Начальник отдела Р и Р

Бибатыров Б.Б. – Инспектор отдела Р и Р

Селенов А .С. – Руководитель группы инженеров АХУ

Капанов Е.К. – Инженер сантехник

Исмагилов А. – Инженер по пожарно-охранной сигнализации

Мухаметрахимова Г.Р – Заведующая учебным корпусом №3

и **Представитель подрядчика:**

Омаров У.Ж. – Директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ «Многопрофильная компания «Достар» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

АКТ

приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации

г. Алматы **«01» октября 2012г.**

Комиссия назначенная:
в составе: **ТОО «Многопрофильная компания «Достар»**
Председатель комиссии – представитель Заказчика:
Директор: Омаров У.Ж.
Проректор по АХР КАЗ НПУ им. Абая: Еделбаев Т.Т.
Члены комиссии:
Представитель монтажной организации:
Руководитель: Куанышев Е.А.
Представитель пожарной охраны:

Произвела проверку выполненных работ и установила:
1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка: **блок индикации «С2000БИ» - 1 шт., прибор приемно-контрольный «Сигнал-20ПSMD» - 2 шт., пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт., блок питания ИВЭПР 112-5-1 – 2шт., аккумуляторная батарея гелевая GP12B 7 А/ч – 3 шт., устройство сигнально-пусковое «С2000-СП1» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой «Скиф» - 133 шт., извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ– 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР Кадет – 7 шт., табло «Выход» - 17 шт., прибор управления системой речевого оповещения Рокот-2 вар.3 – 1 шт., модуль акустический настенный мощ. 5 Вт– 13 шт.,** смонтированной на объекте: КазНПУ им. Абая, корпус №3 психолого-педагогический факультет расположенного по адресу: ул. Толе би 31

2. Монтажные работы выполнены **ТОО «Аралн-100»**

3. Выявлены в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены.

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное обследование, включая пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с оценкой качества выполненных работ на **«хорошо»**.

КОМИССИЯ:

Председатель комиссии:

М.П. _____ Омаров У.Ж.

М.П. _____ Еделбаев Т.Т.

Члены комиссии:

М.П. _____ Куанышев Е.А.

М.П. _____ Бейсбаев М.