Акт приемки объекта в эксплуатацию
«Строительство электрических сетей для выполнения работ по текущему ремонту систем водоснабжения с.Коксай, Кербулакского района, Алматинской области»

«30» ноября 2015г г.Талдыкорган

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Баймен», г.Алматы, ул.Масанчи 76/40, Директор Байменов Ж.Е.

Члены комиссии:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ИП «Пушко В.С.», Пушко В.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: АО «ТАТЭК», г.Талдыкорган, ул. Абылай хана 274, ГИП Сыздыкбаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: АО «ТАТЭК», г.Талдыкорган, ул. Абылай хана 274, Мендекенов М.Б.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчику (совместно с Подрядчиком АО «ТАТЭК») предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Строительство электрических сетей для выполнения работ по текущему ремонту систем водоснабжения с.Коксай, Кербулакского района, Алматинской области».
2. Строительство осуществлено Подрядчиком АО «ТАТЭК», выполнявшим объект «Строительство электрических сетей для выполнения работ по текущему ремонту систем водоснабжения с.Коксай, Кербулакского района, Алматинской области».
3. Проектно (проектно-сметная) документация на строительство разработана АО «ТАТЭК».
4. Исходные данные для проектирования выданы на основании задания.
5. Строительство осуществляется по проекту АО «ТАТЭК».
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 23 ноября 2015 года, окончание работ 30 ноября 2015 года.
7. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Заключение рабочей комиссии.
8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию объект «Строительство электрических сетей для выполнения работ по текущему ремонту систем водоснабжения с.Коксай, Кербулакского района, Алматинской области»:
   а) ТП-10/0,4кВ с ТМ мощностью 25кВА (1 шт.);
   б) протяженность линий электропередачи ВЛИ - 80м;
   в) напряжение - 10 кВ;
   г) категория электроснабжения – III;
9. Мероприятия по охране труда. Обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены.
10. Договорная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 352 714 (триста пятьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) тенге.
11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана положительная оценка прогрессивности технологических и архитектурно строительных решений.

Решение приемочной комиссии:

12. Предъявленный к приемке объект «Строительство электрических сетей для выполнения работ по текущему ремонту систем водоснабжения с.Коксай, Кербулакского района, Алматинской области».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Представитель заказчика _____ Байменов Ж.Е.

Представитель технического надзора _____ Пушко В.С.

Представитель подрядной строительно-монтажной организации _____ Мендекенов М.Б.

Представитель проектной организации _____ Сыздыкбаев С.А.