ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ, ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕСЕПТЕУДЕН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ТҮРКМЕН РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:

«Мемсараптама» РМК
Ақтөбе облысы бойынша
филиалының директоры

_____ С. Лекеров

«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Сағашилі ауылындағы селолық клубты күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 28 мамырдағы № 04 - 0257/14

ҚОРЫТЫНДЫ

Клуб Сағашили

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Мұғалжар аудандық мәдениет үйі» МКҚК,
Қандыағаш қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Иншаб» ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаласы

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт сельского клуба в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором № 215 от 07.04.2014 г., между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области и ГККП «Мугалжарский районный дом культуры».

2. ЗАКАЗЧИК: ГККП «Мугалжарский районный дом культуры», город Кандыагаш.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Иншаб», государственная лицензия ГСЛ №014976 от 17.05.2004 года, выданная Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, приложение к лицензии, выданное Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 22.06.2012 года.

ГИП – Имагамбетов О. С. (приказ № 11 от 27.02.2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное директором ГККП «Мугалжарский районный дом культуры» от 07.02.2014 года;
- приказ № 7§1 о создании комиссии для составления дефектного акта от 07.02.2014 года;
- дефектный акт, утвержденный директором ГККП «Мугалжарский районный дом культуры» от 20.03.2014 года;
- заключение технического обследования, выданное ТОО «Иншаб» в 2014 году.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- пояснительная записка;
- графические материалы – рабочие чертежи марки АС, ЭО, ПС;
- проект организации строительства (ПОС);
- сметная документация.

5.3 Цель и назначение объекта строительства:

Капитальный ремонт предусматривает устранение неисправностей всех изношенных конструкций и деталей, восстановление или замена для улучшения эксплуатационных показателей.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Объект расположен в с. Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области. Здание одноэтажное 1993 года постройки, общей площадью 2596,0 м^2. Фундаменты – ленточные из бетонных блоков, наружные стены – саманные. Перекрытия – деревянные. Крыша – чердачная стропильной системы с кровлей из стальных листов.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический район	- III А;
- скоростной напор ветра	- 0,38 кПа;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 31°С;
- нормативный вес снегового покрова	- 1,0 кПа.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Основные строительные решения

Проектом предусмотрены:

Наружная отделка

Отбивка штукатурки, устройство основания под штукатурку из металлической сетки; оштукатуривание улучшенное поверхностей саманных стен цементно-глиняным раствором М-50; огрунтовка, шпатлевка, окраска перхлорвиниловыми красками поверхности фасада; отбивка штукатурки с поверхностей цоколя; улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя; огрунтовка, шпатлевка, окраска перхлорвиниловыми красками цоколя.

Отмостка

Разборка отмостки; устройство подстилающего слоя щебеночного; устройство бетонной отмостки из бетона класса В15 шириной 1м толщиной 50мм.

Внутренние отделочные работы

Стены помещений № 1,2,7

Покрытие деревянных реечных стен маслянными и спиртовыми лаками по ранее окрашенной поверхности за 2 раза; улучшенная окраска потолков из древесноволокнистых плит колером масляным разбеленным за 2 раза.

Стены помещений № 3,4,5,6

Снятие существующего набела с поверхности стен; оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым саманных стен по штукатурной сетке; сплошное выравнивание, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей стен.

Потолок помещений № 3,4,5,6

Отбивка драночной штукатурки с поверхности потолков; облицовка потолков ДВП листами по деревянному каркасу; улучшенная окраска потолков из древесноволокнистых плит колером масляным разбеленным за 2 раза; устройство багета потолочного.

Полы помещений № 4,5,6, 7

Разборка дощатого покрытия полов, плинтусов; разборка лаг, кирпичных столбиков; укладка лаг по кирпичным столбикам; устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм; устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"; устройство плинтусов поливинилхлоридных.

Полы помещений № 3

Разборка дощатого покрытия полов, плинтусов; разборка лаг, кирпичных столбиков; укладка лаг по кирпичным столбикам; устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм; покрытий из плит древесноволокнистых; устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"; устройство плинтусов поливинилхлоридных.

Полы помещений № 1, 2

Демонтаж и установка кресел в зрительном зале; разборка покрытия полов из штучного паркета, плинтусов, лаг; укладка лаг по кирпичным столбикам; устройство покрытий из паркетных досок; острожка паркетно-строгальной машиной; устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике; устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"; устройство плинтусов поливинилхлоридных.

Ремонт потолка в зрительном зале и киномастерской

Отбивка драночной штукатурки с поверхности потолков; облицовка потолков ДВП листами по деревянному каркасу; улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков; устройство багета потолочного.

Колонны

Снятие обоев; заделка отверстий и гнезд, ремонт штукатурки, сплошное выравнивание, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами колонн.

Окраска стен лаками

Покрытие деревянных реечных стен маслянными лаками за 2 раза.

Сцена

Разборка дощатого покрытия полов, плинтусов, лаг, кирпичных столбиков под лаги; укладка лаг по кирпичным столбикам; устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм; устройство покрытий "Ковролан" на клее КН-2; устройство плинтусов поливинилхлоридных; разборка подшивки потолков из древесноволокнистых плит; облицовка потолков древесноволокнистыми плитами; улучшенная окраска колером

[illegible] разбеленным; устройство багета потолочного; очистка, оштукатуривание [illegible] поверхностей цементно-известковым раствором, сплошное выравнивание, [illegible] стен поливинилацетатными водоэмульсионными.

Оконные проемы

Демонтаж окон; установка оконных блоков из ПХВ профилей двухкамерных; [illegible] подоконных досок; оштукатуривание, сплошное выравнивание, окраска [illegible]ацетатными водоэмульсионными составами откосов наружных и внутренних; устройство стяжки под наружные оконные отливы толщиной 15 мм; устройство наружных [illegible] отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Дверные проемы

Демонтаж дверей однопольных внутренних; установка внутренних дверей [illegible]; ремонт штукатурки, сплошное выравнивание, окраска поливинилацетатными [illegible]сионными составами откосов; демонтаж дверей наружных; установка четырех [illegible] наружных дверей; оштукатуривание, сплошное выравнивание, окраска [illegible]ацетатными водоэмульсионными составами откосов; демонтаж дверей [illegible] внутренних; установка дверей двупольных деревянных; облицовка [illegible]ными листами, сплошное выравнивание, окраска откосов.

Парикмастерская

Снятие существующего набела с поверхности стен; сплошное выравнивание, [illegible] стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами; разборка кладки [illegible] стен из кирпича для устройства фрамуги; установка фрамуги из ПХВ профилей; [illegible]рование, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами; [illegible] цементного покрытия полов, плинтусов; устройство стяжек цементных толщиной [illegible] мм; устройство покрытий керамической плиткой полов; устройство плинтусов [illegible]лоридных на клее КН-2; разборка подшивки потолков; облицовка потолков [illegible] листами по деревянному каркасу; улучшенная окраска колером масляным [illegible]ным деревянных потолков; устройство багета потолочного; демонтаж лестниц [illegible] с ограждением и площадкой; монтаж лестниц пожарных с ограждением; [illegible] окраска лестниц с ограждение и площадкой белилами с добавлением колера, [illegible]

Помещение № 3

Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам; разборка засыпки [illegible]; разборка подшивки потолков из досок; устройство перекрытий с укладкой [illegible] по стенам каменным с накатом из досок; утепление чердачного перекрытия [illegible] из минеральной ваты; устройство прокладной пароизоляции из пленки; [illegible] потолка досками обшивки; облицовка потолка ДВП листами по деревянному [illegible]; окраска колером масляным разбеленным; устройство багета потолочного.

Фойе

Разборка подшивки потолков из древесноволокнистых плит; облицовка потолков [illegible] листами по деревянному каркасу; окраска колером масляным разбеленным; [illegible] багета потолочного.

Кровля

Разборка покрытий кровли из листовой стали; разборка деревянных элементов [illegible] крыши; установка стропил сечением 150х50 мм; установка элементов [illegible] из брусьев; устройство кровельного покрытия металлочерепицей площадью [illegible] м с устройством обрешетки сечением 25х100 мм; устройство карнизов из досок; [illegible] карниза профлистом оцинкованным окрашенным; устройство коньковых планок [illegible]

Устройство козырька над главным входом

Разборка покрытий кровли из листовой стали; разборка деревянных элементов [illegible] крыши; установка стропил сечением 150х50 мм; установка элементов [illegible] из брусьев; устройство кровельного покрытия металлочерепицей с устройством [illegible] сечением 25х100 мм; устройство карнизов из досок; подшивка карниза [illegible]листом оцинкованным окрашенным; устройство коньковых планок кровли; [illegible] фартуков из стали листовой оцинкованной окрашенной.

Устройство козырьков над входами № 1, 2, 3, 4

Монтаж балок и распорок из уголков; устройство покрытия козырьков [illegible]; устройство фартуков из стали листовой оцинкованной окрашенной.

Устройство пандуса

Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных; устройство пандуса из монолитного железобетона класса В15; железнение поверхности; [illegible] для пандуса.

Зрительной

Работа цементного покрытия полов, плинтусов; устройство стяжек цементных толщиной 15 мм; устройство покрытий керамической плиткой; устройство плинтусов [illegible]; облицовка дверного полотна ДВП листами; улучшенная окраска [illegible] масляным разбеленным.

Пожарная лестница

Монтаж лестниц пожарных с ограждением; масляная окраска лестниц с [illegible] и площадкой белилами с добавлением колера, за 2 раза.

Подвал на 6 очков

Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных; [illegible] уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных; устройство [illegible] рулонными материалами на битумной мастике; устройство [illegible] армированных, толщиной 100 мм; замок из жирной глины, толщиной 150 мм; [illegible] боковая обмазочная битумная в 2 слоя; устройство железобетонных [illegible]; установка панелей перекрытия; устройство монолитных участков при [illegible] железобетонном перекрытии; устройство каркаса из брусьев; обшивка досками; [illegible] кровельной сталью оцинкованной; кладка стен наружных из кирпича [illegible]; укладка перемычек; устройство перекрытий с укладкой балок; устройство [illegible] потолков фанерой; монтаж кровельного из профилированного листа; [illegible] карнизов; устройство свесов из листовой оцинкованной стали; установка [illegible]; установка асбестоцементных вентиляционных труб с установкой зонта из [illegible] стали; установка окон и дверей деревянных; улучшенная окраска колером [illegible] разбеленным деревянных заполнений проемов; устройство бетонных стяжек [illegible] 25 мм; железнение поверхности; окраска колером масляным разбеленным [illegible] потолков; оштукатуривание цементно-известковым раствором, окраска [illegible] стен; уплотнение грунта гравием; устройство бетонной отмостки шириной 1м [illegible] 10 мм.

Ограждение

Демонтаж железобетонных оград; демонтаж металлического ограждения и стоек; [illegible] фундаментов бетонных монолитных; установка оград металлических по [illegible] столбам диаметром 76 мм из решетчатых панелей; изготовление стоек [illegible] из труб с крепежными элементами; изготовление панелей ограждения; [illegible] одних ворот с установкой металлических столбов; устройство двух калиток с [illegible] столбов металлических.

Устройство площадки под ТБО

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, [illegible] 100 мм; устройство монолитных плит бетонных из бетона класса В15; кладка [illegible] из пескоблоков; устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали.

Специальные мероприятия

Предусмотрены огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. [illegible] предусмотрены огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза; [illegible] металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза.

5.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

5.2.2.1 Электротехнические решения

Демонтаж распределительного пункта; демонтаж скрытой электропроводки, [illegible] выключателей, розеток, электросчетчиков, светильников; монтаж

распределительного пункта; монтаж скрытой электропроводки, кабеля, выключателей, розеток, электросчетчиков, светильников.

4.1.2.2 Системы связи и сигнализации

Установка контрольной панели «Гранит-5», извещателей автоматических пожарных, дымовых и ручных; прокладка кабеля; установка блока питания; монтаж пожарных световых.

4.3 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства. Нормативный срок строительства в соответствии со СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Основная продолжительность строительства определилась в количестве 2 месяца.

4.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011, СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002г. на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02.-04С-2004 г. изменения и дополнения, выпуски 1-18.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса – Смета (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001года.

Накладные расходы определены в соответствии с Приложением №1 к СН РК 8.02-02-2002.

Непредвиденные и непредвиденные затраты приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов по СН РК 8.02-02-2002г.

Дополнительные затраты определены:

- на временные здания и сооружения по СН РК 8.02-09-2002;
- затраты при производстве работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002);
- на дополнительные отпуска и выслуга лет по СН РК 8.02-02-2002.

Переход сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года на текущий уровень выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя, утвержденного на 2014 год в размере 2,390.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость , установленный законодательством Республики Казахстан, принят в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения рабочего проекта заказчиком и проектировщиком выявлены недостающие материалы и внесены следующие изменения и дополнения:

Электротехнические решения

1. Лист №1 815-0-ЭО. Таблица "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" приведена в порядок, согласно рабочему проекту.
2. Лист №1 815-0-ЭО. В таблице «Основные показатели» расчеты откорректированы.
3. Лист №2 815-0-ЭО. Увеличен шрифт на планах.
4. Лист №2 815-0-ЭО. В помещениях №4,5,6,7,2 откорректировано количество светильников.
5. Лист №2 815-0-ЭО. Предусмотрен аварийный щиток.
6. Лист №2 815-0-ЭО. Предусмотрено освещение под балконом.
7. Лист №2 815-0-ЭО. Нагрузки ШР11, ЩО1, ЩО2 расчеты приведены в соответствие.
8. Лист №2 815-0-ЭО. ЩО1 изъят (маленькая нагрузка).
9. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Названия раздела выполнены, согласно проекта.
10. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Провод ППВ заменен на кабель ВВГ.
11. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Предусмотрен корпус для прибора учета электроэнергии.
12. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Корпус ЩРН заменен на ЩРВ.
13. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Уточнена длина провода ППВ-3х1,5мм^2 и 2,5мм^2 согласно схеме).
14. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Отсутствует кабель ВВГ2х1,5мм^2 для однополюсных выключателей.
15. Лист №1 000-0-ЭО.СО. Предусмотрены переносной светильник и лампа местного освещения на 36В.
16. Лист №2. 815-0-ПС. Уточнен источник питания.
17. Лист №2. 815-0-ПС. Выполнена нумерация датчиков.
18. Лист №2. 815-0-ПС. Указано расстояние между датчиками и до стены.
19. Лист №2. 815-0-ПС. Указана выноска луча между отметками.
20. Лист №1. 815-0-ПС.СО. Уточнена длина кабеля КРВПМ-2х2х0,5мм^2.

Основные строительные решения

21. Представлены чертежи пожарной лестницы.
22. Объемы работ в дефектном акте и смете приведены в соответствие с чертежами и заключением технического состояния.

Сметная документация

23. Сметная документация откорректирована согласно замечаниям технической экспертизы и дефектного акта.
24. Откорректирована стоимость экспертизы согласно договору.
25. Стоимость оборудования, изделий и материалов, отсутствующих в нормативной базе и принятая по ценам поставщиков, обоснована в соответствии СН РК 1.02-03-2011 заказчиком (протокол согласования оборудования и материалов (17-позиций), утвержденный заказчиком).

26. В результате внесенных изменений и дополнений сформированы следующие технико-экономические показатели по рабочему проекту:

Таблица № 1

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание (+увеличение -уменьшение)
		заявленные до экспертизы	рекомендуемые к утверждению	
2	3	4	5	6
Площадь здания	м^2	2596,0	2596,0	-
Площадь участка	м^2	825,9	825,9	-

2	3	4	5	6
[illegible] сметная стоимость строительства в базовых ценах [illegible] года [illegible] СМР	млн.тенге млн.тенге	9,495 9,266	9,497 9,268	+0,002 +0,002
[illegible]	млн.тенге	0,101	0,101	-
[illegible]	млн.тенге	0,127	0,127	-
[illegible] сметная стоимость строительства в текущих [illegible] года [illegible] СМР	млн.тенге млн.тенге	27,131 22,143	27,092 22,149	-0,039 +0,006
[illegible]	млн.тенге	0,242	0,242	-
[illegible]	млн.тенге	4,745	4,700	-0,045
[illegible]ительность строительства	мес	2	2	-

[illegible] результате экспертизы рабочего проекта с учетом внесенных изменений и [illegible] сметная стоимость строительства в текущих ценах принята в сумме – 27,092 [illegible] отклонена заявленная стоимость в сумме – 27,131 млн.тенге, общее снижение [illegible] стоимости по объекту составило в сумме – 0,039 млн. тенге.

7.4 Рекомендации при последующем строительстве объекта

[illegible] Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан [illegible] сентября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию [illegible] содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при [illegible] максимально использовать оборудование, материалы и конструкции [illegible] товаропроизводителей.

[illegible] В процессе производства строительно-монтажных работ при строительстве [illegible] соблюдать основные требования безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001 [illegible] и техника безопасности в строительстве», СНиП РК 1.03.06-2002* [illegible] производство. Организация строительства предприятий, зданий и [illegible] а также учитывать эти нормативы при разработке проектов производства

8. ВЫВОДЫ:

[illegible] С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный [illegible] сельского клуба в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области» [illegible] требованиям государственных нормативов, действующих в Республике [illegible] и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими [illegible] технико-экономическими показателями:

- [illegible] площадь здания - 2596,0 м^2;
- [illegible] площадь кровли - 825,9 м^2;
- общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года - 9,497 млн.тенге;
- в том числе СМР - 9,268 млн.тенге;
- общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2014 года - 27,092 млн.тенге;
- в том числе СМР - 22,149 млн.тенге;
- продолжительность строительства - 2 мес.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

[illegible] Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Ақтөбе облысы [illegible] ауданы Сағашилі ауылындағы селолық клубты күрделі жөндеу» жұмыс жобасы [illegible] Республикасының аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің [illegible] сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесі техника-экономикалық [illegible]мен бекітілуге ұсынылады:

- [illegible]ғимараттың жалпы ауданы - 2596,0 ш.м;
- [illegible] шатырының ауданы - 825,9 ш.м;

- 2001 жылғы базалық бағадағы
  құрылыстың жалпы сметалық құны - 9,497 млн. теңге;
  оның ішінде, құрылыс-монтаж жұмыстары - 9,268 млн. теңге;
- 2014 жылғы ағымдағы бағадағы
  құрылыстың жалпы сметалық құны - 27,092 млн. теңге;
  оның ішінде, құрылыс-монтаж жұмыстары - 22,149 млн. теңге;
- құрылыстың ұзақтылығы - 2 ай.

Директордың орынбасары Қ. Қандығұлов

Бөлім бастығы Т. Табылдин

Сараптама тобының басшысы А. Сеитова

Смета-экономикалық топ басшысы Р. Башигулов

Бас маман А. Мазенова

Прошито и пронумеровано
на 10 листах
и скреплено печатью

Ведущий эксперт