ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

БЕКІТЕМІН:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

_____ Нұрлыбаев Б.Қ.

2012 жылғы 06 сәуір №14-0061/12

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би аулындағы Ү.Түктібаев атындағы №24 орта мектебін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ү.Түктібаев атындағы №24 орта мектеп» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС
Қазалы филиалы

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ
"ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА АУМАҚТЫҚ ЕНШІЛЕС
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
("ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА" ЕМК)

КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ДГП "КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА")
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

_____ Нурлыбаев Б.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№14-0061/12 от 06 апреля 2012 года.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт средней школы №24 имени У.Туктибаева в селе Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Средняя школа №24
имени У.Туктибаева»
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Казалинский филиал
ТОО «ПроектДизайнКурылыс

г. Кызылорда

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №24 имени У.Туктибаева в селе Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области».**

Основанием для рассмотрения послужил договор №14/0040 от 20.03.2012года между ДГП «Кызылордагосэкспертиза» и Казалинским филиалом ТОО «ПроектДизайнКурылыс»

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ средняя школа №24 имени У.Туктибаева

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Казалинский филиал ТОО «ПроектДизайнКурылыс» (12-ГСЛ №0000091 от 22.06.2011 года, продлена до 13.06.2014 года).

3.1. Главный инженер проекта – Е. Дайрабай (приказ №09 от 15.03.2012г).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование утвержденное администрацией средней школы №24 от 02.04.2012года.

Исходно-разрешительные документы:

техническое заключение о состоянии конструкций и видах ремонта на здания школы, выполненное Казалинским филиалом ТОО «ПроектДизайнКурылыс», согласованное администрацией средней школы №24 от 02.04.2012года.

письмо и снимки администрацией средней школы №24 имени У.Туктибаева о современном состоянии здания школы №83 от 02.04.2012года.

акты выполненных работ за июль, август и сентябрь месяцы 2007года

5.2. Комплектность представленной на экспертизу документации.

Том I Книга 1	Общая пояснительная записка
Альбом 2	Строительные чертежи
Альбом 3	Отопление
Том-III. Книга1	Сводный сметный расчет. Сметный расчет. Объектная и локальные сметы

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Характеристика участка строительства и место размещения объекта.

Школа расположена в селе Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области.

6.1.1. Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IVг. (СНиП РК 2.04-01-2010);

Годовое количество осадков – незначительное;

Средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки – минус 26^{0}С (СНиП РК 2.04-01-2010);
- наиболее холодных суток – минус 30^{0}С; (СНиП) РК 2.04-21-2004*)

сейсмичность района – 5 баллов;

район по весу снегового покрова – I (S_0 = 50 кг /м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района – зона экологической катастрофы (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями.).

6.1.2. Современное состояние.

На территории школы расположены здания и сооружения: школы, котельной и уборная.

Здание школы прямоугольной формы, сложной конфигурации, двухэтажное. Высота этажа–3,0м.

Теплоснабжение, отопление и вентиляция.

Теплоснабжение – от существующей котельной, общей производительностью 350000ккал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Отопление

Схема системы отопления - однотрубная, вертикальная, тупиковая с верхней разводкой. В качестве нагревательных приборов - чугунные радиаторы МС-90. Параметры теплоносителя – вода 95-70ºС.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Расход тепла на отопление –250000ккал/час/ 290000 Вт.

Трубопроводы систем отопления: магистральные по ГОСТ 10704-91 Ø32х2,5, подводки – из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* Ø20

Предусмотрена изоляция трубопроводов, прокладываемых в подпольном канале минераловатными полуцилиндрами б=40мм по ГОСТ 23208-83 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ ТУ6-11-145-80.

Для прокладки труб систем отопления используются существующие отверстия в стенах и в перекрытиях здания.

Предусмотрено:

- полная замена системы отопления зданий (нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры), без изменения схемы системы отопления, диаметров труб и количества нагревательных приборов.

Школа	
Год строительства	1976
Класс здания	II
Конструктивная схема - с продольными несущими стенами.	
Конструктивное решение:	
фундаменты	буто-бетонные
стены	кирпичные
перекрытия	сборные ж/б многопустотные
крыша, кровля	чердачная по наслонным деревянным стропилам с покрытием из асбестоцементных листов
окна, двери	деревянные
полы	деревянные, керамические
внутренняя отделка	штукатурка с последующей известковой окраской
наружная отделка	штукатурка с последующей известковой окраской
Инженерное обеспечение:	
Теплоснабжение	от автономной котельной
Водопровод	от поселковой сети.
Канализация	выгреб
Электроснабжение	от поселковой сети.

В 2007 году проведен ремонт: общестроительных работ- замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые, смена деревянных дверных блоков, смена покрытий полов дощатых и керамических плит, отделочные работы, ремонт крыльца и электроосвещение (экспертное заключение 14-237/07 от 25.07.2007г).

По данным технического заключения, основные несущие и ограждающие конструкции здания школы находятся в удовлетворительном состоянии.

По элементам здания: оконные деревянные блоки – рассохлись, трещины, состояние неудовлетворительное, физизнос 70%; деревянные дверные блоки - расшатывание полотен и коробок, искривление, физизнос 70%; полы дощатые - поражение гнилью и жучком, прогибы, просадки, керамические – сколы, местами отсутствие плиток, физизнос 65%.

Отопление повреждение трубопроводов, поражение ржавчиной нагревательных приборов, капельные течи, физизнос 75%.

Водопровод – состояние удовлетворительное.

Миникотельная – состояние удовлетворительное.

6.2. Принятые проектные решения.

Капитальный ремонт предусмотрен с целью восстановления и улучшения эксплуатационных показателей ремонтируемых зданий, санитарно-технического и инженерного обеспечения.

6.2.1.Основные проектные решения:

Данным проектом согласно задания на проектирования предусмотрены следующие виды работ по зданию школы:

1. Общестроительные работы.
3. Инженерное обеспечение.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

Общестроительные работы:

замена деревянных оконных блоков с подоконными досками на металлопластиковые;

смена деревянных дверных блоков, покрытий полов дощатых (с лагами) и керамических плит;

штукатурка откосов с последующей известковой окраской;

Теплоснабжение, отопление и вентиляция.

Теплоснабжение – от существующей котельной, общей производительностью 350000ккал/ч.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Отопление

Схема системы отопления - однотрубная, вертикальная, тупиковая с верхней разводкой. В качестве нагревательных приборов - чугунные радиаторы МС-90. Параметры теплоносителя – вода 95-70ºС.

Расход тепла на отопление –250000ккал/час/ 290000 Вт.

Трубопроводы систем отопления: магистральные по ГОСТ 10704-91 Ø32х2,5, подводки – из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* Ø20

Предусмотрена изоляция трубопроводов, прокладываемых в подпольном канале минераловатными полуцилиндрами б=40мм по ГОСТ 23208-83 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ ТУ6-11-145-80.

Для прокладки труб систем отопления используются существующие отверстия в стенах и в перекрытиях здания.Предусмотрено: полная замена системы отопления зданий (нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры), без изменения схемы системы отопления, диаметров труб и количества нагревательных приборов.

Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и ГОСТ 9.015-74.

Трубопроводы покрываются изолом в 2 слоя, изолируются минераловатными полуцилиндрами толщиной 60мм (с. 7.903.9-3) с покровным слоем из стеклопластика рулонного типа РСТ (ТУ-6-11-145-80).

Все металлические конструкции и закладные детали окрашены краской БТ-177 ГОСТ 6465-76* по грунтовке лаком ГФ-021.

6.2.2. Организация строительства

Машина и механизм – краны до 16 т на гусеничном ходу, подъемник мачтовый.

Трудоемкость – 1,594тыс.чел/дней; продолжительность строительства –2 месяца.

Нормативная продолжительность строительства определена по нормативной трудоемкости.

6.2.3. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 8.02-02-2002. «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.2.3) в ценах 2001 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Кызылординской области.

Объемы работ приняты на основании задания на проектирование, ведомости объемов работ, проектных решений, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Территориальный район 11-2.

В сметной стоимости строительства учтены:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения в размере 3,4%*0,8=2,72% (СН РК 8.02-09-2002);

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время в размере 1,5%*0,9=1,35% (СН РК 8.02-07-2002);
- средства на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (пункт 3а сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
- средства на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (пункт 3б сборника изменений и дополнений к сметно-нормативным документам 2001года, стр.13);
-налоги, сборы и обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;
- переход на текущий уровень сметной стоимости строительства от базового уровня цен 2001г. по $И_{мрп}$ 2012г.=1618/775;
- налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 12% (2012г.).

7.ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1. Оценка принятых проектных решений.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №24 имени У.Туктибаева в селе Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании технического заключения и обмерочных чертежей, по составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями:

- СН РК 1.04-26-2004 "Реконструкции, капитальный и текущий ремонт жилых домов и объектов коммунального и социально - культурного назначения";
- СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство»;
- СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в проект, в процессе экспертизы.

Общая часть.

7.2.1. В соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство» представлено:

- письмо и снимки администрацией средней школы №24 имени У.Туктибаева о современном состоянии здания школы №83 от 02.04.2012года.
- акты выполненных работ за июль, август и сентябрь месяцы 2007года

7.2.2. Техническое заключение на здание приведено в соответствие с РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

7.2.3. Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие с требованиями СНиП РК 1.02-01-2007* п5.3.3.

Строительная часть.

7.2.4. Откорректированы:

- температура холодных суток 30^0С и пятидневки 25^0С;
- разночтение по объему и покрытию пола 2-го этажа до и после ремонта;
- тип и деталь пола и объемы плинтусов;
- обозначения классификаций оконных блоков и направления открывания створок;

7.2.5. В техническом заключении уточнены и дополнены информацией по состоянию лаг;

7.2.6. Представлены чертежи оконных блоков;

7.2.7. Оконные сливы предусмотрены существующие;

7.2.8. Учтены:

- объемы откосов оконных и дверных блоков;
- объемы по установке подоконных досок;

7.2.9. Внесено изменение в спецификацию конструктивных элементов;

Отопление.

7.2.10. Представлена: мощность котельной;

7.2.11. Выполнена: установка нагревательных приборов у всех световых проемов и наружных стен;

7.2.12. Указаны: уклоны труб в системе отопления;

7.2.13. Представлены:

- экспликация помещения на чертежах ОВ;
- расчет расхода теплопотерь;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

7.2.14. Отопительные приборы на лестничной клетке присоединены к отдельным ветвям и стоякам систем отопления;
7.2.15. Соединение отопительных приборов «на сцепке» предусмотрено в пределах одного помещения, кроме помещении гардеробных, коридоров, уборных, умывальных и кладовых согласно СНиП РК 4.02-42.2006;
7.2.16. Согласовано размещение отверстия в строительных конструкциях с разделом АС;
Сметная часть.

По сводному сметному расчету:

7.2.17. Сводный сметный расчет составлен в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 по типовой форме с учетом лимитированных затрат, индекса МРП, налогов, сборов и обязательных платежей, НДС и затрат на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта. Замечаний по сводному сметному расчету нет.

По сметному расчету:

7.2.18. Приведено в соответствия затраты на временные здания и сооружения (увеличение 0,474 млн. тенге)

По локальным сметам:

7.2.19. Изменено количество скобяных изделий (увеличение 0,063 млн. тенге), трехходовых кранов (снижение 0,007млн. тенге), трубопроводов отопления (увеличение 0,070 млн. тенге).

С учетом внесенных изменений рабочего проекта и сметной документации, изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

- увеличение - 0,607 млн. тенге
- снижение - 0,007 млн. тенге

В результате внесенных изменений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели		Отклонение (+)увеличен. (-)уменьшен.
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению	
1	Мощность:				
	-вместимость	мест	640	640	-
	-общая площадь	M^2	3301,8	3301,8	-
	-строительный объем	M^3	12576,0	12576,0	-
	-площадь застройки	M^2	1965,0	1965,0	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	18,434	18,683	+ 0,249
	СМР	млн.тенге	18,183	18,429	+ 0,246
	Прочие затраты	млн.тенге	0,251	0,254	+ 0,003
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2012года, в том числе	млн.тенге	46,214	46,814	+ 0,600
	СМР	млн.тенге	37,966	38,479	+ 0,513
	Прочие затраты	млн.тенге	8,248	8,335	+ 0,087
4	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	1,591	1,594	+ 0,003
5	Удельные капитальные вложения	млн.тг/мест	0,072	0,073	+ 0,001
6	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-
7	Вид строительства	Капитальный ремонт			

8. ВЫВОД:

8.1.Рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №24 имени У.Туктибаева в селе Бекарыстан би Казалинского района Кызылординской области»** соответствует требованиям нормативов действующих в Республике Казахстан и ре-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА

комендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность (вместимость), мест - 640
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 18,683
   СМР, млн. тенге - 18,429
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2012года (с учетом НДС), млн. тенге, в том числе - 46,814
   СМР, млн. тенге - 38,479
4. Продолжительность строительства, мес., - 2

8.2.Обеспечено максимальное включение в проектные решения отечественных товаров, работ и услуг в соответствии с решениями заседания Правительства Республики Казахстан (протокол № 40 от 03.11.2009 г.) «О необходимости активизации работ по увеличению казахстанского содержания в проектах на строительство объектов при разработке проектно-сметной документации».

8.3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМ:

8.1. **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би аулындағы Ү.Түктібаев атындағы №24 орта мектебін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қуаттылығы (сиымдылығы),орын - 640
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 18,683
   Құрал-жабдықтар, млн. теңге - 18,429
3. 2012 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде - 46,814
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 38,479
4. Құрылыс ұзақтығы, ай, - 2

8.2. «Нысандар құрылысына жоба-сметалық құжаттамаларды әзірлеу барысында жобаларда қазақстандық материалдардың үлесін арттыру бойынша жұмыстарды қарқынды жүргізу қажеттігі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі отырысының шешіміне сәйкес (03.11.2009 жылғы №40 хаттама) жобалық шешімдерге отандық тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді барынша көп енгізу қамтылған.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары: Д. Төлеуова

Өндіріс бөлімі бастығы: С. Нем

Жетекші маман/жетекші сарапшы: Ш. Балмағанбетова

Жетекші маман: С.Сыздыкова

Жетекші маман: Р.Кенжалиева